


範本

出廠證明書

品名/型號： 住宅用火災警報器- <input type="checkbox"/> YDS-H01 (偵煙) <input type="checkbox"/> YDS-H02 (偵煙) <input type="checkbox"/> YDT-H01 (定溫) <input type="checkbox"/> YDT-H02 (定溫) <input type="checkbox"/> YDS-H03 (偵煙) 緊急照明燈- <input type="checkbox"/> YLE-01 <input type="checkbox"/> YLE-01A <input type="checkbox"/> YLE-01B <input type="checkbox"/> YLE-01D <input type="checkbox"/> YLE-01E		使用單位： _____ 使用地址： _____ 製造日期： _____ 數 量： _____ 只
製 造 商	消防安全設備有限公司  (未蓋本公司加蓋大小印章者，均無效)	經 銷 商

- 注意事項：1. 平時須注意設備有無遭受人為破壞。
2. 警報器每月至少測試一次，並保持防蟲網與外觀上的清潔。
3. 請詳閱使用說明書。

消防機具器材及設備型式認可書

範本

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：消防安全設備有限公司
 (二) 統一編號：
 (三) 負責人：
 (四) 所在地：高雄市

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可

四、認可有效期限：自104年9月23日起至109年9月22日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A104006	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	TYT	產地	國產
型號	YDS-H02	型式種類	光電式
電源供應方式	電池內置型	感度種類	2種
額定電壓	3 Vdc	額定電流 (mA)	300
自動試驗功能	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~50
防腐蝕性能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。	附屬功能	
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	Panasonic/鋰電池/CR123A/3Vdc FDK/鋰電池/CR17450E-R/3Vdc 安迪富/鋰電池/CR123A/3Vdc		

七、注意事項：

- (一) 應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
 (二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會

 消防安全設備
 有限公司