

表一 公共危險物品製造場所

|    |              |  |  |
|----|--------------|--|--|
| 位置 | 安全距離         | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)   | 辦法 13 條  |
|    | 保留空地         | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 防火牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)  | 辦法 14 條  |
| 構造 | 建築物構造 (含幫浦室) | <input checked="" type="checkbox"/> 設於地面層<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 設於地下層 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)   | 辦法 15 條<br>1 款   |
|    |              | <input type="checkbox"/> 牆<br><input type="checkbox"/> 樑<br><input type="checkbox"/> 柱<br><input type="checkbox"/> 地板<br><input type="checkbox"/> 樓梯<br><input type="checkbox"/> 屋頂<br><input type="checkbox"/> 天花板  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____) |
|    | 出入口          | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____) | 辦法 15 條<br>2.4.5 款   |
|    | 防止流出構造       | <input type="checkbox"/> 不滲透構造<br><input checked="" type="checkbox"/> 地板適當傾斜<br><input type="checkbox"/> 集液溝(池)<br><input type="checkbox"/> 設備周圍應設防液堤<br><input type="checkbox"/> 防止洩漏措施<br><input type="checkbox"/> 油水分離裝置  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____) |
| 設備 | 採光           | <input checked="" type="checkbox"/> 採光設備<br><input type="checkbox"/> 照明設備<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)  | 辦法 16 條<br>1 款   |
|    | 換氣           | <input checked="" type="checkbox"/> 通風設備<br><input type="checkbox"/> 排出設備<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)  | 辦法 16 條<br>1.2 款   |

|        |   |   |                            |
|--------|---|---|----------------------------|
| 設備安全裝置 | <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備<br><input type="checkbox"/> 測溫設備<br><input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造<br><input type="checkbox"/> 壓力計<br><input type="checkbox"/> 壓力安全裝置<br><input type="checkbox"/> 消除靜電裝置 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)   | 辦法 16 條<br>3-7 款           |
|        | <input type="checkbox"/> 幫浦設備<br><input type="checkbox"/> 安全閥<br><input type="checkbox"/> 管接頭   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)   | 辦法 16 條<br>9 款             |
| 設備     | <input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認。詳備註一。)  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定(檢查不符合規定者，應函請當地主管建設或工商機關辦理。)<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)  | 辦法 16 條<br>8 款             |
|        | <input type="checkbox"/> 電氣設備(根據用電場所定期檢驗結果紀錄等進行確認。詳備註二。)  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定(檢查不符合規定者，應函請當地主管建設或工商機關辦理。)<br><input type="checkbox"/> 無用電場所定期檢驗結果紀錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)  | 辦法 16 條<br>10 款            |
|        | <input type="checkbox"/> 標示板  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)  | 辦法 19 條                    |
| 消防安全設備 | <input type="checkbox"/> 檢修申報   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 未定期申報 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)  | 消防法施行細則(以下簡稱細則)6 條         |
|        | <input type="checkbox"/> 室內(外)消防栓   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____) | 各類場所消防安全設備設置標準(以下簡稱標準)198、 |
|        | <input type="checkbox"/> 自動撒水設備   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____) | 201-204 條                  |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 卻撒水設備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____ ) |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉滅火設備(含海龍替代品) | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____ ) |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 大型滅火器                     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____ )                                   |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器                       | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____ )                                   |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 警報設備                      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 不符合規定<br><input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電源切斷 <input type="checkbox"/> 防護區劃不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____ ) | 標準 205<br>條 |

備註：

一、避雷設備：

(一) 檢查方式：根據目測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認。

(二) 相關規定：

1、建築法(主管機關：內政部營建署)

第七十七條第三項：供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同。

2、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法(主管機關：內政部營建署)

(1) 第二條 本辦法所稱建築物公共安全檢查申報人，為建築物所有權人、使用人。

前項建築物為公寓大廈者，得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報。

(2) 第四條附表二：

| 類別           | 類別定義              | 組別 | 組別定義                     | 使用項目例舉                              | 規模 |                      | 檢修申報時間 |               | 施行日期      |
|--------------|-------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|----|----------------------|--------|---------------|-----------|
|              |                   |    |                          |                                     | 樓層 | 樓地板面積                | 頻率     | 期限            |           |
| C類<br>工業、倉庫類 | 供儲存、包裝、製造、修理物品之場所 | 1  | 供儲存、包裝、製造、修理工業物品，且具公害之場所 | 加油(氣)站、車庫、變電所、飛機庫、汽車修理場、電視攝影場等類似場所。 |    | 一〇〇〇平方公尺以上           | 每一年一次  | 七月一日起至八月三十一日止 | 八十八年七月一日起 |
|              |                   | 2  | 供儲存、包裝、製造一般物品之場所         | 一般工廠、工作場、倉庫等類場所                     |    | 未達一〇〇〇平方公尺           | 每二年一次  | 七月一日起至八月三十一日止 | 八十八年七月一日起 |
|              |                   |    |                          |                                     |    | 二〇〇平方公尺以上，未達一〇〇〇平方公尺 | 每四年一次  | 七月一日起至八月三十一日止 | 八十八年七月一日起 |

(2) 第七條 建築物公共安全檢查申報人應備具申報書及檢查報告書向當地主管建築機關申報。

(3) 第八條 直轄市、縣(市)主管建築機關收到前條之申報書及檢查報告書之日起，應於十五日內審查完竣，經審查合格者，即通知建築物公共安全檢查申報人；經審查不合格者，應將其不合規定之處，詳為列舉，一次通知改善。

建築物公共安全檢查申報人應於接獲通知改善之日起三十日內，依通知改善事項改善完竣送請復審；逾期末送審或復審仍不合規定者，主管建築機關應依本法第九十一條規定處理。

二、電氣設備：

(一) 檢查方式：根據用電場所定期檢驗結果紀錄等進行確認。

(二) 相關規定：專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則(主管機關：經濟部能源局)

1、第二條 裝有電力設備之工廠、礦場、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上之用電場所，應置專任電氣技術人員或另委託用電設備檢驗維護業負責維護與電業供電設備分界點以內一般及緊急電力設備之用電安全。(節錄)

2、第二十一條 用電場所負責人應督同專任電氣技術人員或檢驗維護業對所經營之用電設備，於每六個

